里庄町上水道
手ノ際公園

受付日： 2025年04月01日 ～ 2026年03月31日

採水年月				2025/04/10	2025/05/15	2025/06/05	2025/07/15	2025/08/19	2025/09/10	2025/10/10	2025/11/11	2025/12/11	2026/01/09	2026/02/09	2026/03/10	最大値	最小値	平均値	基準値との比較 1/10以下 1回/3年	1/5以下 1回/年	1/2以下 1回/3ヶ月	1/2超過 1回/3ヶ月	検査頻度
	当日天候			曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴								
	前日天候			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴								
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水								
	気温(℃)			14.2	24.2	24.5	28.4	35.0	27.1	22.7	12.1	8.0	5.0	7.2	8.1								
	水温(℃)			16.4	21.2	23.0	31.6	32.6	31.9	28.0	18.4	13.2	9.6	9.2	10.6								
	残留塩素 (mg/L)			0.3	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.5					
		単位	基準値																				
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	－	－	－	1回/月
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－	－	－	－	－	1回/月
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	○	－	－	－	1回/3年
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	○	－	－	－	1回/3年
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.541	0.519	0.549	0.192	0.641	0.299	0.695	0.605	0.488	0.376	0.414	0.975	0.975	0.192	0.524	○	－	－	－	1回/3ヶ月
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	0.08	－	－	－	－	－	－	－	0.08	0.08	0.08	○	－	－	－	1回/3年
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	○	－	－	－	1回/3年
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	○	－	－	－	1回/3年
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.08	－	－	0.14	－	－	0.10	－	－	0.06未満	－	0.14	0.06未満	0.08	－	－	○	－	1回/3ヶ月
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.010	－	－	0.029	－	－	0.012	－	－	0.001	－	0.029	0.001	0.013	－	－	○	－	1回/3ヶ月
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.005	－	－	0.011	－	－	0.006	－	－	0.002未満	－	0.011	0.002未満	0.006	－	－	○	－	1回/3ヶ月
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	0.002	0.001	0.001	○	－	－	－	1回/3ヶ月
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.015	－	－	0.037	－	－	0.018	－	－	0.005	－	0.037	0.005	0.019	－	－	○	－	1回/3ヶ月
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.005	－	－	0.012	－	－	0.012	－	－	0.002未満	－	0.012	0.002未満	0.007	－	－	○	－	1回/3ヶ月
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.002	－	0.007	0.002	0.005	－	－	○	－	1回/3ヶ月
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.05	－	－	0.08	－	－	0.03	－	－	0.01	－	0.08	0.01	0.04	－	－	○	－	1回/3ヶ月
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	0.03未満	－	－	－	－	－	－	－	0.03未満	0.03未満	0.03未満	○	－	－	－	1回/3年
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003	○	－	－	－	1回/3年
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	7.3	－	－	－	－	－	－	－	7.3	7.3	7.3	○	－	－	－	1回/3年
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10.6	10.4	10.3	10.9	8.9	10.5	8.2	9.7	10.9	12.6	12.7	10.8	12.7	8.2	10.5	○	－	－	－	1回/月
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	－	－	52	－	－	－	－	－	－	－	52	52	52	－	○	－	－	1回/年
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	91	－	－	89	－	－	97	－	－	97	－	97	89	94	－	○	－	－	1回/年
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	0.02未満	0.02未満	○	－	－	－	1回/3年
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.8	1.1	1.3	1.1	1.5	1.2	1.1	0.7	0.6	0.5	0.8	1.5	0.5	0.9	－	－	○	－	1回/月
47	pH値		5.8～8.6	7.4	7.8	7.6	7.6	7.8	7.7	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.8	7.4	7.6	－	－	－	－	1回/月
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	1回/月
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	1回/月
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5 未満	○	－	－	－	1回/月
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	○	－	－	－	1回/月
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	－	－

里庄町上水道
浜中団地

受付日： 2025年04月01日 ～ 2026年03月31日

採水年月				2025/04/10	2025/05/15	2025/06/05	2025/07/16	2025/08/19	2025/09/10	2025/10/10	2025/11/11	2025/12/11	2026/01/09	2026/02/09	2026/03/10	最大値	最小値	平均値	基準値との比較 1/10以下 1回/3年	1/5以下 1回/年	1/2以下 1回/3ヶ月	1/2超過 1回/3ヶ月	検査頻度
	当日天候			雲	晴	晴	晴	晴	雲	晴	晴	晴	晴	晴	晴								
	前日天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雲	晴								
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水								
	気温(℃)			15.9	21.8	24.0	32.1	33.1	28.7	24.0	13.4	11.3	7.0	4.2	7.8								
	水温(℃)			17.2	21.1	23.2	30.6	31.6	32.4	28.2	21.9	16.9	13.4	12.0	13.5								
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.2	0.4					
		単位	基準値																				
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	－	－	－	1回/月
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－	－	－	－	－	1回/月
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	○	－	－	－	1回/3年
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	○	－	－	－	1回/3年
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.558	0.552	0.447	0.221	0.669	0.308	0.698	0.600	0.493	0.389	0.420	0.989	0.989	0.221	0.529	○	－	－	－	1回/3ヶ月
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	0.09	0.09	0.09	－	○	－	－	1回/年
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	○	－	－	－	1回/3年
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	○	－	－	－	1回/3年
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満	－	－	0.10	－	－	0.07	－	－	0.06未満	－	0.10	0.06未満	0.06 未満	－	○	－	－	1回/3ヶ月
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.016	－	－	0.040	－	－	0.018	－	－	0.003	－	0.040	0.003	0.019	－	－	－	○	1回/3ヶ月
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003	－	－	0.020	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.020	0.002未満	0.006	－	－	－	○	1回/3ヶ月
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.001未満	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	0.002	0.001未満	0.001	○	－	－	－	1回/3ヶ月
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.021	－	－	0.050	－	－	0.026	－	－	0.008	－	0.050	0.008	0.026	－	－	○	－	1回/3ヶ月
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.009	－	－	0.013	－	－	0.012	－	－	0.002	－	0.013	0.002	0.009	－	－	○	－	1回/3ヶ月
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.005	－	－	0.009	－	－	0.007	－	－	0.003	－	0.009	0.003	0.006	－	－	○	－	1回/3ヶ月
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.05	－	－	0.09	－	－	0.04	－	－	0.02	－	0.09	0.02	0.05	－	－	○	－	1回/3ヶ月
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	0.03未満	－	－	－	－	－	－	－	0.03未満	0.03未満	0.03未満	○	－	－	－	1回/3年
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001	○	－	－	－	1回/3年
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	6.9	－	－	－	－	－	－	－	6.9	6.9	6.9	○	－	－	－	1回/3年
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10.4	9.7	9.4	10.8	8.3	10.1	8.0	9.6	10.0	12.3	12.8	11.1	12.8	8.0	10.2	○	－	－	－	1回/月
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	－	－	53	－	－	－	－	－	－	－	53	53	53	－	○	－	－	1回/年
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	91	－	－	88	－	－	95	－	－	98	－	98	88	93	－	○	－	－	1回/年
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	0.02未満	0.02未満	○	－	－	－	1回/3年
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	0.000001	0.000001	0.000001	○	－	－	－	1回/年
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.9	0.9	1.2	1.2	1.4	1.1	1.3	0.7	0.5	0.5	0.6	1.4	0.5	0.9	－	－	○	－	1回/月
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.4	7.8	7.8	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.5	7.4	7.5	7.5	7.8	7.4	7.6	－	－	－	－	1回/月
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	1回/月
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	1回/月
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.0	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.0	0.5未満	0.5 未満	－	○	－	－	1回/月
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1 未満	○	－	－	－	1回/月
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	－	－