

令和6年度 毎月水質検査結果集計表

														採水地点名：浜中団地		浄水系名：新庄浄水場	
月 検査項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検査回数	平均値			
一般細菌	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	12 回	0.00000000			
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	12 回				
カドミウム及びその化合物	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.0003 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.000300000			
水銀及びその化合物	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.00005 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.000050000			
セレン及びその化合物	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.001000000			
鉛及びその化合物	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.001000000			
ヒ素及びその化合物	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.003 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.003000000			
六価クロム化合物	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.001000000			
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	12 回	0.004000000			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	4 回	0.001000000			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.801 mg/L	0.673 mg/L	0.748 mg/L	0.622 mg/L	0.234 mg/L	0.851 mg/L	0.565 mg/L	1.060 mg/L	0.662 mg/L	0.393 mg/L	0.439 mg/L	0.546 mg/L	12 回	0.632833333			
フッ素及びその化合物	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	0.12 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	1 回	0.120000000			
ホウ素及びその化合物	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.01 mg/L	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.010000000			
四塩化炭素	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.0002 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.000200000			
1,4-ジオキサン	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.005 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.005000000			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.002 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L	mg/L未満	mg/L未満	mg/L	mg/L未満	1 回	0.002000000			
ジクロロメタン	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.001000000			
テトラクロロエチレン	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.0005 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.000500000			
トリクロロエチレン	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.001000000			
ベンゼン	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.001000000			
塩素酸	mg/L	0.06 mg/L未満	mg/L	mg/L	0.19 mg/L	mg/L	mg/L	0.08 mg/L未満	mg/L	mg/L	0.06 mg/L未満	mg/L	4 回	0.097500000			
クロロ酢酸	mg/L未満	0.002 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.002 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.002 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.002 mg/L未満	mg/L未満	4 回	0.002000000			
クロロホルム	mg/L	0.016 mg/L	mg/L	mg/L	0.046 mg/L	mg/L	mg/L	0.016 mg/L	mg/L	mg/L	0.004 mg/L	mg/L	4 回	0.020500000			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 mg/L	mg/L	mg/L	0.002 mg/L	mg/L	mg/L	0.003 mg/L	mg/L	mg/L	0.002 mg/L	mg/L	4 回	0.002250000			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 mg/L	mg/L	mg/L	0.003 mg/L	mg/L	mg/L	0.002 mg/L	mg/L	mg/L	0.002 mg/L	mg/L	4 回	0.002000000			
臭素酸	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	4 回	0.001000000			
総トリハロメタン	mg/L	0.023 mg/L	mg/L	mg/L	0.062 mg/L	mg/L	mg/L	0.024 mg/L	mg/L	mg/L	0.010 mg/L	mg/L	4 回	0.029750000			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.007 mg/L	mg/L	mg/L	0.012 mg/L	mg/L	mg/L	0.010 mg/L	mg/L	mg/L	0.003 mg/L	mg/L	4 回	0.008000000			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006 mg/L	mg/L	mg/L	0.013 mg/L	mg/L	mg/L	0.006 mg/L	mg/L	mg/L	0.004 mg/L	mg/L	4 回	0.007250000			
ブロモホルム	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	4 回	0.001000000			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.005 mg/L未満	mg/L	mg/L	0.005 mg/L未満	mg/L	mg/L	0.005 mg/L未満	mg/L	mg/L	0.005 mg/L未満	mg/L	4 回	0.005000000			
亜鉛及びその化合物	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.005 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.005000000			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04 mg/L	mg/L	mg/L	0.09 mg/L	mg/L	mg/L	0.03 mg/L	mg/L	mg/L	0.02 mg/L	mg/L	4 回	0.045000000			
鉄及びその化合物	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.03 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.030000000			
銅及びその化合物	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	0.001 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	1 回	0.001000000			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	8.7 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	1 回	8.700000000			
マンガン及びその化合物	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.001000000			
塩化物イオン	8.9 mg/L	8.4 mg/L	8.9 mg/L	9.2 mg/L	10.2 mg/L	10.1 mg/L	10.1 mg/L	9.1 mg/L	8.6 mg/L	10.5 mg/L	11.8 mg/L	11.9 mg/L	12 回	9.808333333			
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	49 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	1 回	49.000000000			
蒸発残留物	mg/L	82 mg/L	mg/L	mg/L	92 mg/L	mg/L	mg/L	85 mg/L	mg/L	mg/L	96 mg/L	mg/L	4 回	88.750000000			
陰イオン界面活性剤	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.02 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.020000000			
ジェオスミン	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.000006 mg/L	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.000006000			
2-メチルイソボルネオール	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.000002 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.000002000			
非イオン界面活性剤	mg/L未満	0.002 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.002 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.002 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.002 mg/L未満	mg/L未満	4 回	0.002000000			
フェノール類	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.0005 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.000500000			
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7 mg/L	0.8 mg/L	1.0 mg/L	0.9 mg/L	1.2 mg/L	0.7 mg/L	1.1 mg/L	1.1 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	12 回	0.833333333			
pH値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	12 回	7.450000000			
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12 回				
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12 回				
色度	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	1.1 度未満	12 回	0.550000000			
濁度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.4 度未満	12 回	0.125000000			
アンモニア性窒素	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0 回	0.000000000			

令和6年度 毎月水質検査結果集計表

採水地点名：手ノ際公園

浄水系名：鴨方浄水場

月 検査項目	検査項目												検査回数	平均値
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
一般細菌	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	12 回	0.00000000
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	12 回	
カドミウム及びその化合物	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.0003 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.000300000
水銀及びその化合物	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.00005 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.000050000
セレン及びその化合物	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.001000000
鉛及びその化合物	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.001000000
ヒ素及びその化合物	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.004 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.004000000
六価クロム化合物	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.001000000
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	12 回	0.004000000
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	4 回	0.001000000
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.780 mg/L	0.676 mg/L	0.733 mg/L	0.619 mg/L	0.208 mg/L	0.843 mg/L	0.442 mg/L	1.030 mg/L	0.637 mg/L	0.389 mg/L	0.398 mg/L	0.536 mg/L	12 回	0.607583333
フッ素及びその化合物	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	0.12 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L未満	mg/L	1 回	0.120000000
ホウ素及びその化合物	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.01 mg/L	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.010000000
四塩化炭素	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.0002 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.000200000
1,4-ジオキサン	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.005 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.005000000
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.002 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L	mg/L未満	mg/L未満	mg/L	mg/L未満	1 回	0.002000000
ジクロロメタン	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.001000000
テトラクロロエチレン	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.0005 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.000500000
トリクロロエチレン	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.001000000
ベンゼン	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.001000000
塩素酸	mg/L	0.07 mg/L	mg/L	mg/L	0.18 mg/L	mg/L	mg/L	0.1 mg/L	mg/L	mg/L	0.06 mg/L未満	mg/L	4 回	0.102500000
クロロ酢酸	mg/L未満	0.002 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.002 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.002 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.002 mg/L未満	mg/L未満	4 回	0.002000000
クロロホルム	mg/L	0.011 mg/L	mg/L	mg/L	0.038 mg/L	mg/L	mg/L	0.015 mg/L	mg/L	mg/L	0.002 mg/L	mg/L	4 回	0.016500000
ジクロロ酢酸	mg/L	0.005 mg/L	mg/L	mg/L	0.015 mg/L	mg/L	mg/L	0.007 mg/L	mg/L	mg/L	0.002 mg/L	mg/L	4 回	0.007250000
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 mg/L	mg/L	mg/L	0.003 mg/L	mg/L	mg/L	0.001 mg/L	mg/L	mg/L	0.002 mg/L	mg/L	4 回	0.001750000
臭素酸	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	4 回	0.001000000
総トリハロメタン	mg/L	0.017 mg/L	mg/L	mg/L	0.052 mg/L	mg/L	mg/L	0.022 mg/L	mg/L	mg/L	0.007 mg/L	mg/L	4 回	0.024500000
トリクロロ酢酸	mg/L	0.006 mg/L	mg/L	mg/L	0.014 mg/L	mg/L	mg/L	0.011 mg/L	mg/L	mg/L	0.002 mg/L	mg/L	4 回	0.008250000
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005 mg/L	mg/L	mg/L	0.011 mg/L	mg/L	mg/L	0.006 mg/L	mg/L	mg/L	0.003 mg/L	mg/L	4 回	0.006250000
ブロモホルム	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	4 回	0.001000000
ホルムアルデヒド	mg/L	0.005 mg/L未満	mg/L	mg/L	0.005 mg/L未満	mg/L	mg/L	0.005 mg/L未満	mg/L	mg/L	0.005 mg/L未満	mg/L	4 回	0.005000000
亜鉛及びその化合物	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.007 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.007000000
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03 mg/L	mg/L	mg/L	0.08 mg/L	mg/L	mg/L	0.03 mg/L	mg/L	mg/L	0.02 mg/L	mg/L	4 回	0.040000000
鉄及びその化合物	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.03 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.030000000
銅及びその化合物	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	0.005 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	1 回	0.005000000
ナトリウム及びその化合物	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	9.5 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	1 回	9.500000000
マンガン及びその化合物	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.001 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.001000000
塩化物イオン	9.1 mg/L	8.7 mg/L	9.5 mg/L	9.7 mg/L	10.8 mg/L	9.2 mg/L	7.6 mg/L	9.0 mg/L	8.6 mg/L	11.1 mg/L	12.1 mg/L	12.0 mg/L	12 回	9.783333333
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	49 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	1 回	49.000000000
蒸発残留物	mg/L	83 mg/L	mg/L	mg/L	99 mg/L	mg/L	mg/L	86 mg/L	mg/L	mg/L	96 mg/L	mg/L	4 回	91.000000000
陰イオン界面活性剤	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.02 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.020000000
ジェオスミン	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.000009 mg/L	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.000009000
2-メチルイソボルネオール	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.000002 mg/L	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.000002000
非イオン界面活性剤	mg/L未満	0.002 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.002 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.002 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.002 mg/L未満	mg/L未満	4 回	0.002000000
フェノール類	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0.0005 mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	1 回	0.000500000
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7 mg/L	0.8 mg/L	1.0 mg/L	1.2 mg/L	1.3 mg/L	0.7 mg/L	1.2 mg/L	1.1 mg/L	0.8 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	12 回	0.866666667
pH値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	12 回	7.441666667
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12 回	
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12 回	
色度	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	12 回	0.500000000
濁度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	12 回	0.100000000
アンモニア性窒素	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	0 回	0.000000000